


Einspeiselastrfluss Mittelspannung 2018 (StromNZV §17(2))



Bemerkung: Summe aller Netzeinspeisungen in Mittelspannung (Rückspeisungen ins HSP-Netz möglich)

Jahresarbeit:	430.254 MWh
Maximum:	171 MW
Zeitpunkt Max.:	05.04.2018 12:15
Zeitraum:	01.01.2018 - 31.12.2018