


Prognosefahrplan nicht lastganggemessene Kunden 2012 (StromNZV §17(2))



Bemerkung: Summe aller nicht lastganggemessenen Kunden synthetisch (inkl. Speicherheizung)

Berechnung nach VDEW-Verfahren und VDEW Lastprofilen unter Berücksichtigung des Profiltyps und des Jahresverbrauches der Einzelkunden

Jahresarbeit: 265.532 MWh

Maximum: 54,5 MW

Zeitpunkt Max.: 14.01.2012 19:30

Zeitraum: 1.1.12 - 31.12.12