

Bescheinigung

Für die Wärmeversorgung aus dem Nahwärmesystem

Roter Rain

der

Energie Waldeck-Frankenberg GmbH

wurde basierend auf den Energiebilanzen
der Jahre 2014, 2015, 2016 und 2017 der Erzeugungsanlagen
gemäß der Berechnungsvorschrift
nach FW 309-1 (Stand: 05/2014) ein Primärenergiefaktor von

$$f_{P,FW} = 0,00$$

ermittelt.


Die Wärmebereitstellung erfolgt zu einem Anteil von

77,3 %

aus Kraft-Wärme-Kopplungsprozessen.

Die Bescheinigung ist gültig bis zum 31.07.2027.

Dresden, 13. September 2017



Jörg Seyffarth
f_p-Gutachter-Nr.: FW 609-124